

Resultaten schouw sportaccommodaties Nuenen

Deelnemende locaties

1. Voetbalvereniging EMK, Wettenseind (alleen vraag gehandicaptoilet beantwoord)
2. Tennisvereniging De Lissevoort (idem)
3. LACO De Drietip, Sportlaan 4-6
4. Health City, Duivendijk 1c/d
5. RKSU Nuenen, Sportpark Oude Landen, Pastoorsmast 14
6. Strandbad Nuenen, Enodedreef
7. Golf De Gulbergen, Baronielei 1
8. Tennisvereniging Wettenseind, Wettenseind 22

De eigenaar van sporthal De Hongerman heeft ervoor gekozen niet aan het onderzoek deel te nemen, omdat de accommodatie op de nominatie staat om te worden gesloopt.

Samenvatting

Bij de schouw van sportaccommodaties draait het om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccommodaties, waarbij met name wordt gekeken naar de sporters, scheidsrechters en toeschouwers. Hoe kun je er komen, kun je naar binnen en als je eenmaal binnen bent..... Voor de sporters: kun je de kleedkamer gebruiken en de douche? En kun je verder overal komen waar je moet zijn, zoals het toilet, ook als je met een rolstoel bent of met een hulphond? Kun je een drankje kopen? En hoe kom je het gebouw uit in geval van nood? Dezelfde vragen kun je stellen voor de toeschouwers.

Dit soort vragen was onderwerp van de schouw die het Platform Gehandicaptenbeleid heeft uitgevoerd in een aantal sportaccommodaties in Nuenen, in het kader van de Week van de Toegankelijkheid 2010.

Nieuwe gebouwen hebben meer te bieden dan oudere, dat komt deels door aangescherpte regelgeving, deels door een groter bewustzijn bij de mensen. Maar helaas voldoet geen enkele sportaccommodatie in Nuenen aan alle aanbevelingen. Een aantal opvallende punten:

- De meeste accommodaties zijn niet gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken, wel per auto of ander vervoer. Niet alle accommodaties hebben algemene invalidenparkeerplaatsen, of de geschikte parkeerplekken liggen te ver van de gebouwen vandaan.
- De paden naar de voordeur zijn vrijwel allemaal voldoende goed verhard, maar een plekje om even uit te rusten onderweg was nergens aanwezig. De oudere gebouwen hebben nog te vaak een drempel bij de voordeur die hoger is dan 2 cm. Soms is er een alternatieve deur, soms ook niet.
- Trappen zijn (nog) niet altijd voorzien van een duidelijke markering waar ze beginnen en ophouden en de leuning kunnen vaak veiliger.
- Verkleden op de manier die een sporter het liefst wil, bijvoorbeeld in een privé-kleedhokje (zwembad) is lang niet altijd mogelijk. Douchen óók niet; soms wegens plaatsgebrek, soms vanwege het ontbreken van eenvoudige hulpmiddelen zoals een opklapbaar zitje of een beugel om je aan vast te houden.
- Slechts enkele van de accommodaties hebben een gehandicaptoilet, waarin soms enkele wenselijke voorzieningen nog ontbreken.

- Toeschouwers met een scootmobiel kunnen die lang niet altijd droog parkeren, en ook zij willen misschien gebruik kunnen maken van een voor hen bruikbaar toilet.

Conclusies:

- De meeste voorzieningen zijn gericht op het beperken van mobiliteitsproblemen. Voorzieningen voor blinden- en slechtzienden (zoals gesproken mededelingen en gidslijnen) zijn nergens aangetroffen, net zo min als voorzieningen voor doven en slechthorenden (zoals een ringleiding). De informatieborden blijken ook niet overal even duidelijk en zijn meestal niet verlicht.
- Er zijn teveel accommodaties waar een gehandicaptentoilet geheel ontbreekt of niet aan de daarvoor gestelde eisen voldoet, ook bij de nieuwere accommodaties.
- Blindengeleidehonden en andere hulphonden zijn vrijwel nergens welkom
- Hoe je moet vluchten in noodsituaties is ook niet overal even duidelijk, hoewel daarvoor eisen van de brandweer bestaan. En je loopt de kans dat er een hoge drempel onder de nooddeur zit.

Aanbevelingen

- Met kleine middelen zoals een streep verf op een onderste traptrede en een drempelhulp bij hoge drempels kunnen al veel knelpunten worden opgelost.
- Extra voorzieningen, zoals een paar beugels en een douchezitje of een leuning langs een trapje, kosten iets meer, maar zijn ook een verbetering voor gebruikers in het algemeen.
- Het realiseren van een gehandicaptentoilet of het verbeteren van de doorgankelijkheid van een gebouw kan, afhankelijk van de situatie, een veel hogere investering vergen.

Nuenen, januari 2011
Ineke Schimmelpenningh

Bijlage

Samenvatting van de formulieren op onderwerp

Bereikbaarheid,

1. Goed bereikbaar met o.v.: tennisvereniging Wettenseind, health city,
Niet goed bereikbaar: strandbad, 3tip, golf, rksv
2. Bereikbaarheid met eigen vervoer
 - Geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats: Tennisvereniging Wettenseind, strandbad, golf
 - Wel Health city, 3tip, rksv (afstand naar gebouw te groot)
3. Route: verharding, obstakels, rustpunten, breedte
 - Overwegend OK TV W, strandbad (geen bankjes), health city idem, hellingbaan en relatief smal 3tip, golf ja, rksv ja
4. Trappen buiten
 - Geen enkele eis als ze een buitentrap hebben: TV W
5. Geleidelijnen nee TV W, strandbad
6. Drempel hoofdingang
 - Hoger dan 2 cm: TV W, strandbad (alternatief), HC op verdieping met lift, drempel ook, trap en hellingbaan 3tip markering kan beter, drempel zelf OK, golf ok,

Toegankelijkheid en bruikbaarheid hulphonden niet bij HC, 3tip, rksv, golf wel

1. Stallingsplaats scootmobiel
 - TV W ja, strandbad nee, HC ja, 3tip nee, golf ja, rksv ja
2. Lift (bij meerdere verdiepingen)
 - TV W nee, HC ok, golf ja, rksv ja
3. Trap (bij meerdere verdiepingen)
 - TV W nee, HC ok, kan beter, trap kan beter
4. Draaien/passeren/deuren openen
 - TV W meeste niet, strandbad OK, HC OK, 3tip ok, golf ok, rksv ok
5. Drempels
 - Lager dan 2 cm: TV W nee, HC OK
6. Bereikbaarheid haken, kluisjes, balie e.d.
 - TV W nee, HC OK, golf gemengd

Informatievoorziening bordjes niet overal verlicht

1. Leesbaarheid
 - TV W ja, strandbad ok, HC ook, golf, rksv

Gehandicapten toilet

1. Nee: TV W, strandbad HC alleen een algemeen toilet (onvoldoende uitgerust), 3tip ja, golf ja (maar niet gewoon in gebruik?), rksv ja

Vluchtwegen

1. bruikbaarheid TV W: nee (PS officieel ontruimingsplan???), strandbad ok, hc ok, (behalve hoogteverschil bij nooduitgang), 3tip ok, golf bijna ok, rksv
- 2.

Medewerkers attitude:

1. Positief TV W, strandbad ok, hc ok, 3tip ok, golf ok, rksv ok

Toeschouwersplaatsen voor bv. gebruikers rolstoel, ringleiding nergens

1. Aantal en afmetingen
 - Afwezig TV W, 3 tip ok, rksv ok,
2. Ringleiding
 - Afwezig: overal

Sporters

1. TV W onvoldoende doorgankelijk en onvoldoende ruimte, incl doucheruimtes
2. Strandbad ok op hoofdlijnen,
3. HC Sportschoolregels bijna ok,
4. 3tip net voldoende, geen bruikbare individuele kleedkamer
5. Golf gedeeltelijk, douchen niet mogelijk
6. Rksv basisvoorzieningen ok, extra's ontbreken